

Tabel: Enkelglas / Gelaagd glas

Oplegging: 4-zijden opgelegd

Situatie: Variabele windbelasting

Hellingshoek Verticaal (80° - 100°)

Zie voor nadere toelichting op deze tabel de bijlage

Gebouwhoogte (m) (indicatief)								Windstuw- druk kN/m ²	Maximaal toelaatbare oppervlakte in m ²						
Gebied I Kuststrook		Gebied II		Gebied III		onbebouwd	bebouwd		33.x	44.x	55.x	66.x	88.x	1010.x	1212.x
onbebouwd	bebouwd	onbebouwd	bebouwd	onbebouwd	bebouwd			onbebouwd	bebouwd						
*	*	*	*	*	*	*	*	0,45	2,65	5,06	8,32	12,42	#	#	#
*	*	*	*	*	*	4	7	0,50	2,39	4,56	7,48	11,18	#	#	#
*	*	*	*	*	*	5	9	0,55	2,16	4,12	6,77	10,12	18,49	#	#
*	*	*	*	4	7	6	12	0,60	1,97	3,76	6,17	9,21	16,83	#	#
*	*	*	*	5	9	8	14	0,65	1,81	3,45	5,66	8,46	15,45	#	#
*	*	7	*	6	11	10	15	0,70	1,67	3,19	5,24	7,84	14,31	#	#
*	4	8	1	7	13	12	20	0,75	1,55	2,97	4,87	7,28	13,29	#	#
*	5	9	–	8	15	15	25	0,80	1,45	2,77	4,55	6,80	12,41	#	#
*	6	10	–	10	18	18	30	0,85	1,36	2,60	4,26	6,37	11,63	19,02	#
*	7	13	–	12	20	20	35	0,90	1,28	2,45	4,01	6,00	10,95	17,90	#
*	8	15	2	14	24	25	40	0,95	1,21	2,31	3,79	5,66	10,33	16,88	#
*	9	17	3	15	25	30	50	1,00	1,15	2,19	3,59	5,36	9,79	16,00	#
*	12	20	–	19	30	37	60	1,05	1,09	2,08	3,41	5,09	9,29	15,18	#
1	13	22	4	20	35	40	70	1,10	1,03	1,97	3,24	4,84	8,84	14,45	#
–	15	25	5	25	40	50	80	1,15	0,99	1,89	3,09	4,62	8,43	13,78	#
2	17	28	6	30	45	60	95	1,20	0,95	1,80	2,96	4,42	8,06	13,17	#
3	20	30	7	35	55	70	110	1,25	0,91	1,73	2,83	4,23	7,72	12,61	18,79
–	22	35	10	40	60	85	120	1,30	0,87	1,65	2,71	4,06	7,40	12,09	18,02
4	25	40	12	45	70	100	150	1,35	0,84	1,59	2,61	3,90	7,11	11,61	17,31
5	28	45	14	50	80	110	170	1,40	0,81	1,53	2,51	3,75	6,84	11,17	16,65
6	32	50	17	60	90	130	190	1,45	0,78	1,47	2,42	3,61	6,59	10,76	16,04
7	35	55	20	70	100	160	*	1,50	0,75	1,42	2,33	3,48	6,36	10,38	15,47
9	40	60	24	80	120	180	*	1,55	0,73	1,37	2,25	3,36	6,14	10,03	14,94
10	45	70	25	90	130	*	*	1,60	0,70	1,33	2,18	3,25	5,93	9,69	14,44

Voor ruiten met een oppervlak van > 10 m² dient contact opgenomen te worden met de leverancier. # Maten > 19,26m² (PLF) zijn niet vermeld.

© Kenniscentrum Glas: oktober 2012

Gebied I = Markermeer, Waddeneilanden en de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, Wormerland, Purmerend en Edam-Volendam.

Gebied II = Het resterende deel van de provincie Noord-Holland, de provincies Groningen, Friesland, Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland.

Gebied III = Het resterende deel van Nederland.

Deze tabel is bedoeld als maatstaf als partijen zonder een berekening willen voldoen aan de gestelde eisen. Een nauwkeurige berekening op basis van een specifieke situatie kan leiden tot lichtere (dunnere) glassamenstellingen.